


Auszug ÖNORM B 3691, 2012-12-01 | Seite 18 | Pkt. 5.5:

Bei Dächern der Kategorie K3 ist mindestens eine der Zusatzmaßnahmen zu planen und ein Wartungsplan mit mindestens jährlichen Wartungen vorzusehen. Zur Erhöhung der Sicherheit von Dachabdichtungen können folgende Zusatzmaßnahmen geplant werden:

- Unterteilung von Dachaufbauten mit unterlaufsicheren Abschottungen, deren Feldgröße bei Dächern mit freiliegenden Abdichtungen höchstens 300 m², bei leicht entfernbar Auflasten (Kiesschüttung) oder leicht entfernbar Belägen höchstens 200 m² beträgt und bei denen mindestens ein Kontrollstutzen pro Abschottungsfeld angeordnet ist;
- Ausbildung der Dampfsperre mit Bitumendampfsperrenbahnen E-ALGV-4, E-KV-4, E-KV-5 samt Entwässerung; sofern die Entwässerung der Dampfsperre nicht kontrollierbar ist, sind Kontrollschächte anzuordnen;
- Ausbildung von Kompaktdächern (Warmdachaufbauten) oder mit dem Untergrund vollflächig verklebte Abdichtungen (Umkehrdächer, ungedämmte Dächer);
- Ausbildung von einem Unterdach gemäß ÖNORM B 4119;
- Einbau von flächigen Detektionssystemen, die eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskontrolle ermöglichen;
- Gefälle der Abdichtungsschicht von mindestens 10 ‰.



Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die vorliegende Detailzeichnung verfällt bei Erscheinen einer Neuausgabe Ihre Gültigkeit. Jede Haftung von Bitbau Dörr bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von Bitbau Dörr und gegenüber Dritten (andere als Bitbau-Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkäufe und Lieferungen von Bitbau Dörr ausschließlich zu den Allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von Bitbau Dörr. Es gilt österreichisches Recht (ohne UN-Kaufrecht); Gerichtsstand ist Innsbruck.

Zeichnungsnummer:

DA_WD_07

Maßstab:

ohne

Erstelldatum:

Mai 2018

Ersteller:

Technik_Bitbau_Doerr